

# S.C. SPITALUL ORĂȘENESC S.R.L. VIDELE

Videle, Sos. Pitesti nr. 54, Teleorman  
Tel / fax 0247453870  
Tel : 0247454111; 0247453299

SPITALUL ORĂȘENESC SRL VIDELE, Jud. TELEORMAN	
INTRARE	Nr. 132
IEȘIRE	
Ziua 10	Luna 01 20 17

Cod Unic de Inregistrare 25040361 Nr. RC J34/50/2009

Nr. 132 / 10.01.2017

## ANUNT DE PARTICIPARE

1. S.C Spitalul Orasenesc S.R.L Videle, intentioneaza sa achizitioneze, in conformitate cu prevederile art. 7 alin.(5) din Legea nr. 98/2016; H.G nr. 395/2016:

**“Mentenananta pentru sistem de semnalizare incendiu” –  
Cod CPV 31625100-4 (Rev.2)**

2. **Achizitia se face prin cumparare directa, din catalogul electronic de pe SEAP**

3. **Valoarea totala** estimata a contractului:  
4800.00 lei/ 12 luni.

4. **Cantitatea totala sau domeniul contractului : CONFORM CAIETULUI DE SARCINI – (Anexat documentatiei)**

Oferta dvs.trebuie sa fie valabila pentru o perioada de minim 90 zile de la data depunerii ofertelor si trebuie sa includa toate costurile aferente indeplinirii obiectului contractului conform cerintelor din specificatiile atasate prezentei cereri, precum si cu prevederile contractuale, ale legislatiei si normelor in vigoare.

5. **Servicii ce se vor executa:** Servicii si mentenananta sisteme de detectie si semnalizare incendiu;

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va invitam sa depuneti oferta Dumneavoastra.

### **Ofertele vor contine urmatoarele documente :**

- PROPUNEREA FINANCIARA in care se va specifica pretul in lei /luna/ /mentenananta, exclusiv TVA.
- PROPUNEREA TEHNICA care va fi intocmita conform cerintelor caietului de sarcini.

Atasat ofertei dvs. va rugam sa prezentati cf. cu originalul:

- **Copie Certificat inregistrare fiscala.**
- **Copie Atestat persoane autorizate conform Ordinului M.A.I nr. 87/2010**
- **Alte autorizatii specifice de functionare conform normelor in vigoare .**

6. Ofertele se vor depune in plicuri inchise pe care se va specifica **“Oferta servicii si mentenanta sistem detectie incendiu”** alaturi de mentiunea **“A nu se deschide inainte de data 16.01.2017 – orele 12:00”** .

Termenul limita de depunere al ofertei este pana la data de 16.01.2017 orele 10:00, la adresa : S.C Spitalul Orasenesc SRL Videle, str. Soseaua Pitesti, nr.54, jud.Teleorman, Secretariat.

7. Nu se admit oferte alternative.
8. Procedura de atribuire : **“Achizitie directa”**
9. Criteriul de atribuire : **“Pretul cel mai scazut”** .
10. Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile.
11. Evaluarea ofertelor se va face conform criteriului specificat in documentatia de atribuire. Ofertantul a carui propunere financiara a fost selectata, va fi notificat pe adresa de email/ numar fax sa posteze in catalogul SEAP oferta de pret si principalele caracteristici tehnice. Dupa postarea in catalogul electronic disponibil pe SEAP, operatorul economic va transmite autoritatii contractante, pe adresa de e-mail: [achizitii@spitalvidele.ro](mailto:achizitii@spitalvidele.ro), o notificare cu datele de identificare ale acestora(denumire ofertant asa cum apare in SEAP, CUI, cod pozitie catalog servicii, adresa de mail si persoana de contact).
12. Cerintele minime pe baza carora se elaboreaza propunerea tehnico-economica sunt prezentate in Documentatia de atribuire, anexata la prezenta.

Limba redactare: limba romana

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact : Barbalau Alexandru, tel. +40 799. 929.375; +40 247 453 870; e-mail: [achizitii@spitalvidele.ro](mailto:achizitii@spitalvidele.ro) .

Speram intr-o colaborare viitoare!

Cu consideratie,  
Director General  
Jr. Mândreanu Ionică



# Ș.C. SPITALUL ORĂȘENESC S.R.L. VIDELE

Videle, Sos. Pitesti nr. 54, Teleorman  
Tel / fax 0247453870  
Tel : 0247454111; 0247453299


SPITALUL ORĂȘENESC SRL  
VIDELE, Jud. TELEORMAN

INTRARE Nr. 181  
IEȘIRE

Ziua 10 Luna 01 2017

Cod Unic de Inregistrare 25040361 Nr. RC J34/50/2009

APROBAT,  
Director General  
Jr. Mândreașu Ionică



## CAIET DE SARCINI

**privind service-ul si maintenance pentru sistemul  
de detectie si semnalizare incendiu cu centrala  
TRIDENT GUARDIAN BS 5839 PT4&EN54 PT2  
instalata in cladirea SC Spitalul Orasenesc SRL Videle – U.P.U, din str.  
Sos.Pitesti, nr.54, jud.Tr.**

### CUPRINS :

- I. VERIFICARI GENERALE/ MENTENANTA PREVENTIVA
- II. INLOCUIRE BUTON AVARIE DEFECT (APOLLO XP95)
- III. VERIFICARI SPECIFICE IN CAZ DE :
  - 1) ALARMA
  - 2) DEFECT
  - 3) REVIZIE LA 3 LUNI
- V. TESTARI FUNCTIONALE
- VI. ASIGURAREA CALITATII

### I. VERIFICARI GENERALE / MENTENANTA PREVENTIVA

#### 1). Verificarea centralei de semnalizare incendiu cuprinde :

- examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defectiuni;
- pregatirea centralei pentru o deconectare alternativa de scurta durata in vederea verificarii interne a acesteia;
- deconectarea alternativa a alimentarii primare si a celei secundare a centralei;
- examinarea circuitelor imprimare ale centralei pentru eventuale semne de supraincalziri, intreruperi de circuite sau alte tipuri de defectiuni;
- examinarea starii sursei de alimentare, incluzand sursa primara de alimentare si a bateriilor de acumulator;
- examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare si remedierea legaturilor imperfecte;
- reconectarea alimentarii si repunerea centralei in mod de lucru normal;
- examinarea listei de evenimente accesand memoria centralei sau observand list-ingul imprimantei unde este cazul;
- verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea indicatorilor luminosi, a afisajului si a buzzer-lui intern (prin apasare);

- preventiv se vor curata si contactele sursei de rezerva (acumulator).

## **2). Verificarea componentelor sistemului de detectie si semnalizare incendiu va cuprinde :**

- verificarea integritatii buclelor si a numarului de componente din sistem.  
- verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecare detector, iar in cazul in care unul sau mai multi detectori de fum au ajuns la pragul de prealarma se vor curata pentru aducerea lor la pragul normal.

Procedura va fi mentionata in jurnalul de evenimente. Se vor nota explicit seriile detectorilor sau componentele schimbate.

- se vor actiona unul sau mai multe detectoare automate sau butoane manuale la alarma de incendiu si la defect spre a observa corecta lor operare, afisare in cadrul centralei si actionarea dispozitivelor auxiliare corespunzatoare. In cadrul acestui test este indicata izolarea sirenelor. Aceasta testare va fi mentionata in jurnalul de evenimente. La urmatoarele verificari se vor actiona alte dispozitive decat cele verificate anterior pentru o acoperire cat mai mare a sistemului.

## **II. INLOCUIRE BUTON AVARIE**

- inlocuirea butonului avarie defect model APOLLO XP95

## **III. VERIFICARI SPECIFICE**

### **1). Verificarile specifice la alarma vor cuprinde :**

- Identificarea dispozitivului ce a provocat alarma de incendiu;  
- Gasirea si analiza cauza care a denclat dispozitivul si, daca este cazul, indepartarea ei;  
- in cazul in care alarma a fost reala, se va repune in functiune dispozitivul (daca mai este posibil) sau se va inlocui cu unul de rezerva;  
- in cazul in care alarma este falsa, se va notifica in jurnalul de evenimente, dupa ce sistemul va fi repus in functiune.

In cazul unui eveniment major (incendiu cu implicatii sau un eveniment la care a fost solicitata interventia pompierilor militari) se vor oferi toate informatiile necesare catre beneficiar si numai cu acordul beneficiarului catre terti;

Aceste activitati vor avea un caracter confidential si nu pot fi facute publice fara acordul expres al beneficiarului in cauza.

### **2). Verificarile specifice in caz de defect vor cuprinde:**

- identificarea tipului de defect si a locatiei acestuia;  
- gasirea si analiza cauza care a produs defectul;  
- inlaturarea cauzei si remedierea defectului;  
- notificarea in jurnalul de evenimente.

### **3). Verificari trimestriale**

Pe langa verificarile generale se vor mai verifica urmatoarele:

- Verificarea unei parti din totalul dispozitivelor automate si manuale de detectie si semnalizare incendiu astfel incat la sfarsitul unui an calendaristic de service sa nu ramana nici un dispozitiv neverificat.  
- Verificarea sirenelor, hupelor si dispozitivelor auxiliare ;  
- Curatarea detectorilor de fum ajunsi la pragul de prealarma, din cauza depunerii de particule de praf sau fum de tigara. Se vor notifica in jurnalul de evenimente seriile detectorilor de fum ce au fost curatati. In cazul in care, unul sau mai multi detectori dintre

cei care au fost curatati la verificarea trimestriala anterioara, au ajuns din nou la pragul de prealarma.

La fiecare verificare trimestriala se vor intocmi rapoarte de sistem in care vor fi specificate starea sistemului si interventiile executate in cadrul lui.

#### **IV. TESTARI FUNCTIONALE**

##### **1). Testarea starii de alarma la incendiu va cuprinde:**

- initierea si resetarea unei stari de alarma de incendiu de la un dispozitiv de detectie;
- verificarea conformitatii semnalizarii si activitatea iesirilor spre echipamentele auxiliare

##### **2). Testarea starii de defect va cuprinde:**

Initierea si resetarea defectelor corespunzatoare la:

- pierderea unei surse de alimentare electrica;
- un scurtcircuit spre un circuit de detectie;
- o intrerupere spre un circuit de detectie;
- scoaterea unui detector/dispozitiv de bucla;

Verificarea conformitatii semnalizarilor si, daca este cazul, activitatea iesirilor spre echipamentele auxiliare.

##### **3). Testarea starii de deconectare va cuprinde:**

- Deconectarea si reconectarea unui circuit de detectie.
- Deconectarea secventiala a surselor de alimentare ;
- Verificarea semnalizarii corecte la centrala a deconectarii accidentale a unui circuit de semnalizare sonora.

#### **V. ASIGURAREA CALITATII**

Toate verificarile si testarile implica folosirea testerului pentru detectoare adresabile (seriile 90 si XP95), a testerului pentru detectoare conventionale (seriile 30, 60, 65), aparat de masura digital, dispozitive pentru curatarea detectoarelor si a centralei.

Specialistii vor fi atestati si autorizati de catre forurile competente in asigurarea calitatii conform certificatului **SR EN ISO 9002**.

**Director Economic ,  
Ec. Dimulescu Irina**



**Administrator  
Ing. Rotaru Marius**



**Achizitii Publice,  
Barbalau Alex.**

